

N/REF : 24/11/2025 14H05 C:000053 I:02463  
V/REF : AC/C33605  
V/Email reçu le Lundi 24/11/2025 a 14H05

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. HMO

**IMMEUBLE** : H. MOULIN -HMO  
1-2, RUE PIERRE ROUSSARD  
1-2, RUE ARMEL GATEL  
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le

10 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

**LOCALISATION** : 2 RUE PIERRE ROUSSARD - MME FAVREAU 06 71 46 73 74  
LOGEMENT N° 015847, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 4

**MOTIF** : PANNE SUR RADIATEUR SÉJOUR  
- PRÉVOIR REMPLACEMENT TÉ DE RÉGLAGE ET TETE THERMOSTATIQUE

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 04/12

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DESEMBOUAGE CIRCUIT CHAUFFAGE

DÉSEMBOUAGE DES 7 RADIATEURS L'UN APRES L'AUTRE

REMISE EN PLACE DES TUYAUX SUR CHAUDIERE

REMISE EN EAU

PURGE RADIATEUR

REMARQUE : LA CHAUDIERE NÉCESSITE UN REMPLACEMENT (23 ANS)

CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : AT LCOMPTER Email envoyé le 04/12/25 a 14H36 M. V BRIENS

FM LGESTION Email envoyé le 26/11/25 a 12H00 M. V BRIENS

26/11 BONJOUR, MADAME NOUS EXPLIQUE QUE LE RADIATEUR DU SALON NE CONNAIT AUCUN DYSFONCTIONNEMENT. EN REVANCHE ELLE SIGNALE UN PROBLEME SUR LE RADIATEUR SDB AINSI QU'UNE NÉCESSITÉ DE DÉSEMBOUAGE DU RÉSAU. DEVONS-NOUS CONSERVER CETTE DEMANDE OU NOUS TRANSMETTEZ-VOUS UNE MISE A JOUR ?

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).  
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif     | N°BT | P.U. HT |               |
|--------------------------|---------------------------------------|------|---------|---------------|
| 7,00                     | PBL130-Désembouage d'1 radiateur      | 50   | 50,00   | 350,00        |
| 1,00                     | PBL134-Ff Désembouage Instal.chauf.T4 | 50   | 205,00  | 205,00        |
| TOTAL H.T. ....          |                                       |      |         | 555,00        |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                                       |      |         | 55,50         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                       |      |         | <b>610,50</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.