

N/REF : 19/11/2025 16H18 C:000003 I:00038
V/REF : AC/C34010
V/Email reçu le Mercredi 19/11/2025 à 16H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CDA
IMMEUBLE : CAR.DES AIRELLES-CDA
1 RUE DES QUATRE ARPENTS
CARRE DES AIRELLES
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rennes, le

10 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 1 ARPENTS - MLLE DELEPINE CHRISTINE 06 75 81 20 24
LOGEMENT N° 107682, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : BALLON NE FONCTIONNANT TOUJOURS PAS NI EN AUTO NI EN MARCHE FORCÉE,
ABSENCE D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 27/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
REPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 150L
REPLACEMENT GROUPE DE SECURITE ET SIPHONNETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
MISE EN DECHETTERIE

INTERVENTION DU 03/12 (SAV)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT : LE JOINT SIPHONNETTE A ÉTÉ ÉCRASÉ
REPLACEMENT DE JOINT PLASTIQUE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 04/12/25 à 10H27 Mme S FARUEL

BB AB Email envoyé le 27/11/25 a 16H03 Mme S FARUEL
MG LCOMPTER Email envoyé le 27/11/25 a 15H18 Mme S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1	Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	550,00	550,00
TOTAL H.T.					550,00
T.V.A. a 10,00%					55,00
TOTAL T.T.C.En EURO					605,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.