

N/REF : 3/12/2025 14H10 C:000502 I:16268
V/REF : 863789
V/Email reçu le Mercredi 03/12/2025 à 14H10

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1424
IMMEUBLE : SQUARE ECOTAYS -1424
1 A 19, SQUARE DES ECOTAYS
(VAL-COUESNON)
35560 ANTRAIN

Rennes, le

15 Décembre 2025

Référence Marché: Electricité-Lot3 Breti Est
LOCALISATION : 1424 SQUARE DES ECOTAYS - M BÉCAN 06 19 79 40 22
MOTIF : DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DANS LES GARAGES NE FONCTIONNE PLUS
Donneur d'ordre : Mme L. ROUSSELOT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 10/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE
REMARQUE : LES LUMINAIRES DU GARAGE SOUS SOL COMMANDENT DES BOUTONS
POUSSOIR
CONCLUSION : UN HUBLLOT EST INSUFFISANT POUR ÉCLAIRER UNE GRANDE PARTIE
DU GARAGE
DEIVS A SUIVRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 11/12/25 à 13H24 Mme L. ROUSSELOT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	2.1-Ff	Vérif.instal.électrique	1	146,34	146,34
TOTAL H.T.					146,34
T.V.A. a 10,00%					14,63
TOTAL T.T.C.En EURO					160,97

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.