

N/REF : 5/11/2025 15H21 C:000053 I:02440
V/REF : AC/C32026
V/Email reçu le Mercredi 05/11/2025 à 15H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GLT
IMMEUBLE : GALATEE - GLT
14, MAIL CAMILLE CLAUDEL
.
35135 CHANTEPIE

Rennes, le

18 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 14 MAIL CAMILLE CLAUDEL - GUEYE NDÉYE ARAME 06 31 77 63 66
LOGEMENT N° 104344, PORTE N°35, 3° ÉTAGE,

MOTIF : RADIATEUR SEJOUR NE CHAUFFE PAS (MALGRÉ PURGE RÉALISÉE PAR LA LOCATAIRE)

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 05/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : RADIATEUR QUI NE CHAUFFE PAS

PURGE RADIATEUR

DÉMONTAGE TETE TH CAR BLOQUÉ

DÉBLOCAGE DE LA TETE

PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT TETE TH ÉQUERRE 12/17

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/12

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉMONTAGE TETE THERMOSTATIQUE

RÉGLAGE DU CORP THERMOSTATIQUE

CONSTAT : RADIATEUR QUI FONCTIONNE CORRECTEMENT

CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 16/12/25 à 14H41 M. V BRIENS

2711: MSG REP POUR DÉPLACER INTER DU 28/11 MATIN (URGENCE VS)

AT LGESTION Email envoyé le 05/11/25 à 15H59 M. V BRIENS

0511 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT TETE TH ÉQUERRE 12/17
DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL152-Dép.s/rad.pr rempl.presse étoupe	1	50,00	50,00
1,00	PBL154-Réparation sur robinet thermost.	2	50,00	50,00
TOTAL H.T.				100,00
T.V.A. a 10,00%				10,00
TOTAL T.T.C.En EURO				110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.