

N/REF : 1/12/2025 15H45 C:000003 I:01339
V/REF : AC/C34214
V/Email reçu le Lundi 01/12/2025 a 15H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PRS
IMMEUBLE : RES.LA PEROUSE -PRS
28/30/32, RUE NOEL BLAYAU
RESIDENCE LA PEROUSE
35000 RENNES

Rennes, le 26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 30 RUE NOEL BLAYAU - MME TAILLARD MARIE CHRISTINE 06 20 28 87 33
LOGEMENT N° 020482, PORTE N°0482, 4° ÉTAGE, TYPE 2

—
LOGEMENT DU DESSOUS MR LATAIS 07 87 17 35 57
APPAREMENT 0478

MOTIF : REFIXER LA RADIATEUR DE LA CHAMBRE
+ FAIRE RECHERCHE DE FUITE CAR LOCATAIRE DU DESSOUS SE PLAIN
D'INFILTRATION

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 03/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE DU RADIATEUR
MISE EN SÉCURITÉ DU RADIATEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PROBLEME LIÉ A UN PONT THERMIQUE OU INFILTRATION EXTÉRIEUR
-INTÉRIEUR
OBSERVATION : LE JOINT DE DILATATION DU BÂTIMENT SE SITUE A CET ENDROIT

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 17/12/25 a 10H44 mlefeuvre@aiguillon.com

1712 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 03/12 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/12/25 A 15H53 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 03/12, PREVOIR REFECTION DU PLACO AVANT
REPOSE DU RADIATEUR CAR IL EST TREMPÉ. DANS L'ATTENTE DE VOS
INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/12/25 A 15:51 MME M LEFEUVRE

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/12/25 A 10:42 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00		125,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
	TOTAL H.T.				145,00
	T.V.A. a 10,00%				14,50
	TOTAL T.T.C.En EURO				159,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.