

N/REF : 1/12/2025 8H27 C:000053 I:02462  
V/REF : AC/C34113  
V/Email reçu le Lundi 01/12/2025 a 8H27

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. FLR  
**IMMEUBLE** : FLORA -FLR  
31-33, RUE FRANCOIS CHAPIN  
.  
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

**LOCALISATION** : 31 RUE FRANCOIS CHAPIN - MME DIALLO 09 53 17 38 48 / 07 83 86 86 76  
LOGEMENT N° 114617, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 4

**MOTIF** : RÉPARATION FUITE RADIATEUR SDB

**Donneur d'ordre** : M. V BRIENS

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire  
INTERVENTION DU 02/12  
MISE EN PLAE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DU RADIATEUR  
REGLAGE THERMOSTAT D'AMBIANCE  
CONSTAT : RADIATEUR ACIER MONOTUBE HS  
PRISE DE RÉFÉRENCES  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

**OBSERVATIONS** : NR LCOMPTER Email envoyé le 23/12/25 a 10H10 vbriens@aiguillon.com

2312 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS  
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS  
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE  
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/12/25 A 11H47 M. V BRIENS

1112 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 02/12 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES  
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS  
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS  
REMERCIANT.

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/12/25 A 12H26 M. V BRIENS

PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR EN CONSERVANT LA TETE THERMOSTATIQUE  
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

01/12 MSG LAISSÉ  
SUITE A DONNER : OUI. LE 02/12/2025 A 11:05

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/12/25 A 10:07 M. V BRIENS

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).  
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |               |
|----------|------------------------------------------|------|---------|---------------|
| 1,50     | MOE001-H(s) Plombier hors BPU            | 1    | 50,00   | 75,00         |
| 1,00     | DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU | 1    | 20,00   | 20,00         |
|          | TOTAL H.T. ....                          |      |         | 95,00         |
|          | T.V.A. a 10,00% ....                     |      |         | 9,50          |
|          | <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b>          |      |         | <b>104,50</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.