

N/REF : 26/11/2025 9H41 C:000502 I:16445
V/REF : 863027
V/Email reçu le Mercredi 26/11/2025 à 9H41

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1078
IMMEUBLE : LE CLOS -1078
45/49, RUE GRANDE RUE
.
35660 LANGON

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: Electricité-Lot5 Breti.Ouest

LOCALISATION : 45 RUE GRANDE RUE - MME GOULU 07 45 07 08 39 / 09 55 00 81 85
APPARTEMENT 0201 - 2EME ÉTAGE

MOTIF : BALLON D'EAU CHAUDE FAIT DISJONCTER L'ÉLEC DANS LE LOGEMENT PLUS D'EAU
CHAUDE

Donneur d'ordre : M. A JOLY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 27/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE THERMODYNAMIQUE A UN DÉFAUT D'ISOLEMENT
PROVOQUANT LA DISJONCTION
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 16/12/25 à 11H27 axel.joly@espacil.com

1612 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/12/25 A 14H10 AXEL.JOLY@ESPACIL.COM

0812 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 27/11 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/11/25 A 16H58 M. A JOLY

PRÉVOIR REMPLACEMENT BALLON THERMODYNAMIQUE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/12/25 A 14:08 M. A JOLY

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/12/25 A 11:25 M. A JOLY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	2.1-Ff Vérif. Instal.électrique	1	96,77	96,77
	TOTAL H.T.			96,77
	T.V.A. a 10,00%			9,67
	TOTAL T.T.C.En EURO			106,44

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.