

N/REF : 13/11/2025 15H01 C:000073 I:02288
V/REF : AC/C32703
V/Email reçu le Jeudi 13/11/2025 a 15H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. IDP
IMMEUBLE : ILOTS DU PLESSIS-IDP
1/3/5, RUE JOSEPHINE BAKER
LES ILOTS DU PLESSIS
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 1 RUE JOSEPHINE BAKER - MADAME GAILLARD AURÉLIE 06 61 32 17 04
LOGEMENT N° 108241 TYPE 3, PORTE 02

MOTIF : COUP DE BÉLIER A CONTRÔLER

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION SUITE PROBLEME COUP DE BELIER DANS LE LOGEMENT
CONSTAT : BRUIT CONSTATÉ AU NIVEAU DU BALLON
REMARQUE : ABSENCE DE REDUCTEUR DE PRESSION
FIN DE CHANTIR ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 16/12/25 a 10H58 tcermelli@aiguillon.com

1612 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/12/25 A 15H42 TCERPELLI@AIGUILLON.COM

0812 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 19/11 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/25 A 15H43 TCERPELLI@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 19/11, PREVOIR INSTALLATION D'UN
REDUCTEUR DE PRESSION; DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/11/25 A 15H52 M. T CERMELLI

1311: SUITE A VOTRE DEMANDE, POUVEZ VOUS NOUS INDIQUER PLUS D'ÉLÉMENTS:
ADRESSE EXACTE DE L'INTERVENTION, UN CONTACT (SI CELA CONSERNE UN
LOGEMENT) OU SI C'EST EN PARTIE COMMUNE. DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR,
CORDIALEMENT

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/25 A 15:41 M. T CERMELLI

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/12/25 A 15:40 M. T CERMELLI

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/12/25 A 10:56 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	50	50,00		100,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	50	20,00		20,00
	TOTAL H.T.				120,00
	T.V.A. a 10,00%				12,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				132,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

