

N/REF : 24/10/2025 15H13 C:000039 I:00255
V/REF : AC/C31303
V/Email reçu le Vendredi 24/10/2025 a 15H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BQN
IMMEUBLE : LA BINQUENAI -BQN
26/39, BOULEVARD OSCAR LEROUX
.
35000 RENNES

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : BOULEVARD 26 LEROUX - M. DUMAN 06 59 44 53 46
LOGEMENT N° 002662, PORTE N°2662, 21° ÉTAGE, TYPE 3
--
IGH - PRÉVENIR POSTE SÉCURITÉ EN ARRIVANT 06 18 08 50 43
+ PRÉVENIR SI NÉCESSITÉ PERMIS FEU (SOUDURE...)

MOTIF : FUIITE RADIATEUR CHAMBRE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 27/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : RADIATEUR PERCÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
REPLACEMENT RADIATEUR
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 18/12/25 a 10H41 M. R. STEPHANT
CL LGESTION Email envoyé le 27/10/25 a 16H05 rstephant@aiguillon.com
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 27/10, PREVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR.

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/10/25 A 16:05 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	2	50,00		125,00
1,00	PBL144-FP.1 Radiat.Lamella hors BPU	2	584,87		584,87
	TOTAL H.T.				709,87
	T.V.A. a 10,00%				70,98
	TOTAL T.T.C.En EURO				780,85

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.