

N/REF : 13/10/2025 15H44 C:000003 I:02600
V/REF : AC/C30219
V/Email reçu le Lundi 13/10/2025 a 15H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SRC
IMMEUBLE : DE LA FONTAINE -SRC
1-4/6-12, ALLEE DE LA SOURCE
.
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : ALLÉE 1 SOURCE - LOGT VACANT SUR PASS AU 04/11
LOGEMENT N° 017465, PORTE N°7465, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ NÉCESSAIRE A L'OBTENTION DU CONSUEL

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 01/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
REPLACEMENT DE PLUSIEURS PRISES DE COURANT VÉTUSTES
REPLACEMENT DOUBLE VA ET VIENT SALLE DE BAIN
REPLACEMENT RÉGLETTE CUISINE
REPLACEMENT ALIMENTATION TABLEAU 10 CARRÉ EN 16 CARRÉ
REPÉRAGE DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES TABLEAU
REPLACEMENT DES PORTES FUSIBLES EN DISJONCTEURS ADAPTÉS A
L'INSTALLATION
FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 63A TYPE A
FOURNITURE ET POSE PEIGNE MONOPHASÉ 63A
CONTRÔLE SERRAGE TABLEAU
REMISE SOUS TENSION
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT VIA STATION D'ÉNERGIE
FIN DE CHANTIE ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR REMPLACEMENT REGLETTE SALLE DE BAIN

INTERVENTION DU 02/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE RÉGLETTE SALLE DE BAIN
FOURNITURE ET POSE RÉGLETTE SALLE DE BAIN
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 03/12/25 a 11H00 sfaruel@aiguillon.com

MG LCOMPTER Email envoyé le 02/12/25 a 12H07 Mme S FARUEL

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/12/25 A 10:58 MME S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
4,00	MOE001-H(s) Repérage circuit tableau	1	46,00	184,00
5,00	ELT010-Rempl.Prise cour.bipol.+T 10-20A	1	17,00	85,00
12,00	ELT067-Rempl.Coupe circuit div.	1	25,00	300,00
1,00	ELT071-Rempl.Interrupteur diff.30ma63A	1	100,00	100,00
1,00	ELT095-Rempl.Interrupteur va et vient	1	20,00	20,00
1,00	ELT015-Rempl.applique LED yc tube	2	45,00	45,00
TOTAL H.T.				734,00
T.V.A. a 10,00%				73,40
TOTAL T.T.C.En EURO				807,40

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.