

N/REF : 3/12/2025 13H42 C:000039 I:00816
V/REF : AC/C27989
V/Email reçu le Mercredi 03/12/2025 à 13H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RSR
IMMEUBLE : LES ROSELIERES -RSR
2/4, ALLEE CANNELLE
.
35580 GUICHEN

Rennes, le

31 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 2 CANNELLE - MME RENARD CASSANDRA 07 86 15 49 29
LOGEMENT N° 108212, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : FUIITE SEMBLE PERSISTER SOUS LE BAC A DOUCHE DE CE LOGEMENT

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : INFILTRATIONS AU NIVEAU DE LA ROBINETTERIE DE LA DOUCHE
FOURNITURE ET PSOE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR RÉPARATION PROVISOIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 18/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CHANGEMENT ET SCELLEMENT ROBINETTERIE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 29/12/25 à 10H13 M. R. STEPHANT

BB AB Email envoyé le 22/12/25 à 22H06 M. R. STEPHANT

AT LCOMPTER Email envoyé le 19/12/25 à 11H45 M. R. STEPHANT

MG LGESTION Email envoyé le 09/12/25 à 10H02 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR DÉPOSE D'UN CARREAU DE FAIENCE AFIN DE SCELLER LES TUYAUX DANS
LE MUR ET REMPLACER LES RACCORDS EXCENTRIQUES ET LA ROBINETTERIE DE LA

DOUCHE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	5	30,00	30,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	6	125,00	125,00
TOTAL H.T.				155,00
T.V.A. a 10,00%				15,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>170,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.