

N/REF : 29/12/2025 11H30 C:000053 I:08478
V/REF : AC/C35515
V/Email reçu le Lundi 29/12/2025 a 11H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

IMMEUBLE : 5 MARCHAND
5 RUE ETIENNE MARCHAND
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 02 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 7 RUE ETIENNE MARCHAND - MR HOAREAU 07 81 66 34 86
LOGEMENT N° 124331, PORTE N°6.01, REZ DE CHAUSSÉE, TYPE 3
LOGEMENT DU DESSUS - MME EMANUEL 07 67 64 55 92

MOTIF : FUIITE PROVENANT DU VOISIN (DOUCHE ? GROSSE FUIITE LORS DE L'UTILISATION
DE CETTE DERNIERE)
ACTUELLEMENT L'EAU SUINTE
PRÉVOIR ÉGALEMENT LE PASSAGE D'UN ÉLECTRICIEN (ABS D'ELEC PLAFONNIER ET
PRISE)

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT DU REZ DE CHAUSSÉE
CONSTAT : LA FUIITE S'EST PRODUITE DIMANCHE A 15H ET S'EST ARRETÉ
DIMANCHE A 17H, IL Y A DE L'EAU QUI EST RENTRÉ DANS L'AMPOULE DE
L'ENTRÉE
CONTROLE LOGEMENT SUPERIEUR
CONSTAT :AUCUNE PROBLEMATIQUE AU NIVEAU DE LA DOUCHE, ELLE A ÉTÉ UTILISÉ
CE JOUR ET N'A CRÉÉ AUCUN DÉGAT DES EAUX
CONTROLE LOGEMENT AU 2EME ETAGE
CONSTAT : INFILTRATIONS CORRESPONDANTS AU NIVEAU DE LA CUISINE MAIS
AUCUNE FUIITE CONSTATÉE A CET ENDROIT, PAS DE PRÉSENCE D'EAU
CONCLUSION : AUCUNE FUIITE EN COURS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/12/25 a 11H08 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				100,00
	T.V.A. a 10,00%				10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.