

N/REF : 24/12/2025 14H18 C:000502 I:16378
V/REF : 865892
V/Email reçu le Mercredi 24/12/2025 à 14H18

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 9510
IMMEUBLE : LA MOUSSAIS -9510
12, RUE DE LA MOUSSAIS
.
35300 FOUGERES

Rennes, le 06 Janvier 2026

Référence Marché: Electricité-Lot3 Breti Est
LOCALISATION : 12 RUE DE LA MOUSSAIS - M GUILLET 0641398538
APT 0101
MOTIF : LE DISJONCTEUR SAUTE
- VIENDRAIT DES PRISES DE LA CUISINE
Donneur d'ordre : M. A. JOLY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 31/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : DÉFAUT D'ISOLEMENT AU NIVEAU D'UNE PRISE DE COURANT CUISINE
ISOLEMENT DE LA PANNE
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 02/01/26 à 10H11 M. A. JOLY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix

d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	2.1-Ff	Vérif.familial instal.électrique	1	146,34
				146,34
		TOTAL H.T.		146,34
		T.V.A. a 10,00%		14,63
		TOTAL T.T.C.En EURO		<u>160,97</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.