

N/REF : 6/11/2025 16H35 C:000053 I:02501
V/REF : AC/C32298
V/Email reçu le Jeudi 06/11/2025 a 16H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JVE
IMMEUBLE : RES.JULES VERNE -JVE
58, RUE BAUDRI DE BOURGUEIL
33 A 41, RUE MICHEL GERARD
35200 RENNES

Rennes, le 06 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 39 RUE MICHEL GERARD - MR WAKILLI 07 80 52 95 20
LOGEMENT N° 018771, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : VÉRIFICATION ET REMPLACEMENT SI BESOIN ROBINET THERMOSTATIQUE
CHAMBRE ET CUISINE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 02/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

DÉBLOCAGE DES TETES THERMOSTATIQUES

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

REMARQUE : UNE TETE THERMOSTATIQUE MANQUANTE, INTERVENTION A REPLANIFIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 30/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

TENTATIVE DE REMPLACEMENT TETE THERMOSTATIQUE : TETE THERMOSTATIQUE
NON ADAPTÉE

NOUVELLE COMMANDE CHEZ LE FOURNISSEUR

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 31/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

REMPLACEMENT TETE THERMOSTATIQUE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/12/25 a 15H18 M. R TALLEUX

1912: CT AVEC OCCUPANT NOUS RAPPELLE LORSQU'IL A SES HORAIRES DE TRAVAIL

0212: MSG REP

--

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/12/25 A 16H06 M. R TALLEUX

1811: MSG REP

06/11 MSG LAISSÉ

SUITE A DONNER : OUI. LE 02/12/2025 A 13:05

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	3	70,00	70,00
TOTAL H.T.				140,00
T.V.A. a 10,00%				14,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>154,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.