

N/REF : 22/10/2025 12H06 C:000039 I:00212
V/REF : AC/C31026
V/Email reçu le Mercredi 22/10/2025 a 12H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BCH
IMMEUBLE : BS CHALAI - BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

Rennes, le 06 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : ALLEE 50 1ER - REZIKA GUEGUENOU 07 62 30 28 20
LOGEMENT N° 005993, PORTE N°5993, 2° ÉTAGE
MOTIF : REMPLACEMENT RADIATEUR SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : Mme A THEBERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 24/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE RADIATEUR
CONSTAT : RADIATEUR PERÇÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 30/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RADIATEUR
DÉPOSE RACCORDS
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
REPOSE DES RACCORDS
FOURNITURE ET POSE PURGEUR ET BOUCHON
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/12/25 a 15H28 Mme A THEBERT
1912: MSG REP

0512: MSG REP

--

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/10/25 A 16H36 MME A THEBERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL144-FP.1 Radiat.Lamella	2	340,00	340,00
TOTAL H.T.				340,00
T.V.A. a 10,00%				34,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>374,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.