

N/REF : 5/01/2026 14H31 C:000053 I:02533
V/REF : AC/C36379
V/Email reçu le Lundi 05/01/2026 a 14H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JDLI
IMMEUBLE : JRD LISE - JDLI
RUE JEANNE MALIVEL
.
35230 ST ERBLON

Rennes, le 14 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : PROMENADE JEANNE MALIVEL - MME MENAGER 06 81 20 04 82
LOCAL ACTIVITÉ N° 122180, PORTE N°A01, REZ DE CHAUSSEE, COMMERCE

MOTIF : FUIITE PERSISTANTE SUR SIPHON ÉVIER
+ CRÉATION ÉVACUATION MAL

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : JOINT FUYARD AU NIVEAU DU SIPHON DE L'ÉVIER
DEPOSE SIPHON
DEPOSE JOINT FUYARD
FOURNITURE ET POSE JOINT AU NIVEAU DU SIPHON DE L'ÉVIER
CRÉATION D'UNE VIDANGE POUR ÉVACUATION LAVE VAISSELLE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/01/26 a 10H49 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

08/01 MSG LAISSÉ
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/01/26 A 10:49 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL101-FP.Vidage complet pour MaL	1	85,00		85,00
1,00	PBL107-FP.1 Evacuation	1	90,00		90,00
TOTAL H.T.					175,00
T.V.A. a 10,00%					17,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>192,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.