

N/REF : 2/01/2026 9H47 C:000039 I:02373
V/REF : AC/C35771
V/Email reçu le Vendredi 02/01/2026 à 9H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CDI
IMMEUBLE : CLOS DES IRIS -CDI
2/4/6, SQUARE DES IRIS
. 35230 ORGERES

Rennes, le 14 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 6 SQUARE DES IRIS - PASS CHANTIER
LOCAL POUBELLE
MOTIF : FUIITE D'EAU SUR LOCAL POUBELLE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : LE CUIVRE S'EST FENDU A CAUSE DU GEL
COUPURE D'EAU
FAÇONNAGE POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX EAU FROIDE MULTICOUCHE DIAM 16
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/01/26 à 15H58 rstephant@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/01/26 A 15:58 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL013-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PC	1	100,00		100,00
1,00	PBL016-Ff Réparation fuite PC	1	138,00		138,00
TOTAL H.T.					238,00
T.V.A. a 10,00%					23,80
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>261,80</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 28 Février 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.