

N/REF : 31/12/2025 17H27 C:000053 I:02578
V/REF : AC/C35759
V/Email reçu le Mercredi 31/12/2025 à 17H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STM
IMMEUBLE : STELLMARIS - STM
84, RUE DE LA HULOTAIS
.
35400 ST MALO

Rennes, le 14 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : 84 RUE DE LA HULOTAIS - NICOLAS VERGNOL 06 84 13 33 17
LOGEMENT N° 108273, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE
MOTIF : DYSFONCTIONNEMENT BALLON D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 06/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
RÉARMEMENT DU BALLON.
CONSTAT : BALLON HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMPLACEMENT REPROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 08/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON
DEPOSE BALLON
FOURNITURE ET POSE BALLON 200L
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ + SIPHON
MODIFICATION ÉVACUATION
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 08/01/26 à 15H19 EROCHE@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER Email envoyé le 08/01/26 a 15H11 EROCHE@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 15:07 M. E ROCHE

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 15:15 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL160-FP.1	Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	2	610,00	610,00
TOTAL H.T.					610,00
T.V.A. a 10,00%					61,00
TOTAL T.T.C.En EURO					671,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.