

N/REF : 26/12/2025 17H24 C:011107 I:17845

V/Appel du Vendredi 26/12/2025 a 17H24

EHPAD KORIAN LE SOLIDOR

**2 ALL DES JARDINS DE STE ANNE
35400 ST SERVAN SUR MER**

IMMEUBLE : EHPAD
2 ALL DES JARDINS DE STE ANNE
35400 ST SERVAN SUR MER

Rennes, le 14 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 2 ALL DES JARDINS DE STE ANNE - EHPAD KORIAN LE SOLIDOR
M HOUZÉ 02 99 19 56 00

MOTIF : LGT 260 - ETG 2

Donneur d'ordre : DÉBOUCHAGE WC

Donneur d'ordre : M. M HOUZE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 27/12 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE
RECHERCHE DE RÉSEAU CAR PAS D'ACCES
OBSERVATION : PRÉSENCE D'UNE COUCHE DANS LA JONCTION ENTRE LE WC
SUSPENDU ET LA COLONNE
REMARQUE : LA PERSONNE SUR PLACE N'A PAS SOUHAITÉ DÉPOSER LE WC.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 13/01/26 a 10H32 MATHIS.HOUZE@KORIAN.FR

1301 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 29/12 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/12/25 A 09H25 MATHIS.HOUZE@KORIAN.FR

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 27/12, PRÉVOIR DÉPOSE DU WC SUSPENDU POUR
AVOIR ACCES AU RÉSEAU POUR POUVOIR EFFECTUER LE DÉBOUCHAGE. DANS
L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/12/25 A 09:22 M. M HOUZE
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/01/26 A 10:32 M. M HOUZE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Déb.Hte Pression +Dépl.	1	320,00	320,00
1,00	Majoration 25% Lu-Ve 18h-21h/Samedi	1	25,00%	80,00
TOTAL H.T.				400,00
T.V.A. a 20,00%				80,00
TOTAL T.T.C.En EURO				480,00

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

