

N/REF : 22/12/2025 15H00 C:000003 I:80014
V/REF : AC/C36017
V/Email reçu le Lundi 22/12/2025 a 15H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ARE
IMMEUBLE : AUGUSTE RENOIR - ARE
5/6, SQUARE AUGUSTE RENOIR
1/2/5/6, RES. AUGUSTE RENOIR
35650 LE RHEU

Rennes, le 14 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 1 RUE AUGUSTE RENOIR - MME MALONGA 06 35 24 23 57
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR LE RÉSEAU GAZ (COMPTEUR PLOMBÉ)
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 22/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE SUR RÉSEAU GAZ
MISE EN PLACE TESTEUR GAZ VIRAX DEPUIS COMPTEUR
CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ RÉSEAU GAZ
CONSTAT : FUITE SUR BLOC GAZ CHAUDIERE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LA CHAUDIERE SEMBLE ETRE INSTALLÉE DEPUIS PEU

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 05/01/26 a 10H03 Mme M LEFEUVRE
NR AB Email envoyé le 29/12/25 a 09H58 Mme M LEFEUVRE
BB AB Email envoyé le 23/12/25 a 11H46 Mme M LEFEUVRE
CL LGESTION Email envoyé le 22/12/25 a 17H28 mlefeuvre@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 22/12/25 a 17H28 mlefeuvre@aiguillon.com
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 22/12, PRÉVOIR INTERVENTION DE ATOUT
SERVICE POUR REMPLACEMENT OU VÉRIFICATION BLOC GAZ.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/12/25 A 17:25 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL012-Ff	Défect.fuite gaz <2h.>compt.PP	1	160,00	160,00
TOTAL H.T.					160,00
T.V.A. a 10,00%					16,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>176,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.