

N/REF : 10/12/2025 10H23 C:000039 I:03292
V/REF : AC/C36580
V/Email reçu le Mercredi 10/12/2025 à 10H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ASIA
IMMEUBLE : RES.AMASIA -ASIA
12-14, RUE HENRI QUEFFELEC
(BAT.A1/A2)
35170 BRUZ

Rennes, le 14 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 12 RUE HENRI QUEFFELEC - GARAGE PLACE 102

MOTIF : RÉPARATION TRONÇON COLONNE CASSÉE EN PVC

Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : ÉVACUATION EP CASSÉE SUITE PASSAGE VÉHICULE
REPRISE DE L'ÉVACUATION ET DES FIXATIONS
REMARQUE : IMPOSSIBLE DE REMETTRE LE TUYAU EN FONTE DE PROTECTION
PRÉCONISATION : DÉPLACER LE TUYAU D'ÉVACUATION EP DERRIERE LE POTEAU
ENTRE LES DEUX PLACES DE PARKING
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 05/01/26 à 10H08 Mme M LE ROUX

MB AB Email envoyé le 24/12/25 à 12H13 Mme M LE ROUX

MG LGESTION Email envoyé le 10/12/25 à 16H18 Mme M LE ROUX

DÉPLACER LE TUYAU D'ÉVACUATION EP DERRIERE LE POTEAU ENTRE LES DEUX
PLACES DE PARKING
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL110-Ff Répar.fuite s/Colonne EP	1	135,00	135,00
	TOTAL H.T.			135,00
	T.V.A. a 10,00%			13,50
	TOTAL T.T.C.En EURO			148,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.