

N/REF : 24/11/2025 8H58 C:000003 I:02633
V/REF : AC/C33517
V/Email reçu le Lundi 24/11/2025 a 8H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLO
IMMEUBLE : CLOS ORME - CLO
AVENUE DE LA VAUNOISE
.
35137 PLEUMELEUC

Rennes, le 14 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 16 AVENUE DE LA VAUNOISE - MME BROCHARD 06 20 13 45 15
LOGEMENT N° 106248, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : 1 RADIATEUR CHAUFFE MAL (EAU NOIRE) - PRÉVOIR DÉSEMBOUAGE SI NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 02/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

TENTATIVE DE DÉBLOCAGE RADIATEUR : DÉBLOCAGE IMPOSSIBLE, PRÉVOIR
DÉSEMBOUAGE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 08/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

VIDANGE PARTIEL RÉSEAU.

DÉSEMBOUAGE HYDRODYNAMIQUE RÉSEAU CHAUFFAGE SUR 6 RADIATEURS.

INJECTION PRODUIT POUR NETTOYAGE, RINÇAGE ET PROTECTION RÉSEAU

REMISE EN PRESSION/PURGE.

CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 08/01/26 a 17H03 EROCHE@AIGUILLON.COM

0212: MSG REP

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/12/25 A 16H00 M. E ROCHE

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/12/25 A 16H00 M. E ROCHE

PRÉVOIR DÉSEMBOUAGE DE TOUS LES RADIATEURS
DANS L'ATTENTE DE L'INSTRUCTIONS

2511: MSG REP
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 16:59 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
6,00	PBL130-Désembouage d'1 radiateur	2	50,00	300,00
1,00	PBL133-Ff Désembouage Instal.chauf.T3	2	200,00	200,00
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 02/12	50	50,00	100,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	50	20,00	20,00
TOTAL H.T.				620,00
T.V.A. a 10,00%				62,00
TOTAL T.T.C.En EURO				682,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.