

N/REF : 21/08/2025 13H58 C:000053 I:00242
V/REF : AC/C26285
V/Email reçu le Jeudi 21/08/2025 a 13H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TVS
IMMEUBLE : VILLA TREVISIA - TVS
1, RUE JEANNE MALIVEL
35000 RENNES

Rennes, le 10 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 1 MALIVEL - M. MME BASEERY 07 58 03 32 81
LOGEMENT N° 105397, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE ENTRE LE COULOIR ET LA SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE SUR EVACUATION DE BAIGNOIRE CAR RACCORD MAL SERRÉ
RESSERAGE DES RACCORDS
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE ELEMENTS SANITAIRE SALLE DE BAIN
CONSTAT : BAIGNOIRE BOUCHÉE
SUITE ACCORD GESTIONNAIRE
DEBOUCHAGE DE LA BAIGNOIRE A L'AIDE DE LA POMPE
CONTROLE BON ECOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 22/08/25 a 16H21 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 22/08/25 A 16:17 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL112-Dégorgement baignoire/douche	1	92,00		92,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				192,00
	T.V.A. a 10,00%				19,20
	TOTAL T.T.C.En EURO				211,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.