

N/REF : 29/12/2025 17H21 C:000003 I:02633
V/REF : AC/C35576
V/Email reçu le Lundi 29/12/2025 a 17H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLO
IMMEUBLE : CLOS ORME - CLO
AVENUE DE LA VAUNOISE
.
35137 PLEUMELEUC

Rennes, le 19 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 14A AVENUE DE LA VAUNOISE - MME DAVID 06 45 04 16 05
LOGEMENT N° 106273, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE D'EAU DANS LA SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE
MISE EN PLACE MANOMETRE
CONSTAT : PERTE DE PRESSION SUR RÉSEAU EAU CHAUDE, FUIITE AU NIVEAU DE LA
BAGUE SUR LE PER D16
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION RÉPARATION REPROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 15/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DECOUPE PVC DIAM 50
DECOUPE PER DIAM 16 RESEAU ECS
DECOUPE CUIVRE
FAÇONNAGE, ASSEMBLAGE ET RACCORDEMENT RACCORD PASSERELLE EN PER DIAM 16
+ MANCHON PER DE D16.
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 16/01/26 a 16H08 EROCHE@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER Email envoyé le 08/01/26 a 10H19 EROCHE@AIGUILLON.COM

30/12 : MSG REP
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 10:15 M. E ROCHE
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/01/26 A 16:08 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00		100,00
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	PP 3	138,00		138,00
	TOTAL H.T.				238,00
	T.V.A. a 10,00%				23,80
	TOTAL T.T.C.En EURO				261,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.