

N/REF : 19/01/2026 12H00 C:000039 I:00096
V/REF : AC/C36470
V/Email reçu le Lundi 19/01/2026 a 12H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CTRE
IMMEUBLE : LES CENTAUREES -CTRE
1-3, RUE JEAN-MARIE ECORCHARD
.
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 1 RUE JEAN MARIE ECORCHARD - MME BAGAYOKO M. DIALLO 06 51 00 34 31
LOGEMENT N° 117771, PORTE N°B21, 2° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : FUIITE D'EAU DANS LE CELLIER

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT FUIITE SUR REDUCTEUR DE PRESSION/ HS
COUPURE D' EAU
DEPOSE REDUCTEUR DE PRESSION
FOURNITURE ET POSE RÉDUCTEUR DE PRESSION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLIS MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 23/01/26 a 12H20 rstephant@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/01/26 A 12:20 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	1	90,00	90,00
TOTAL H.T.				190,00
T.V.A. a 10,00%				19,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>209,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 28 Février 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.