

N/REF : 14/01/2026 11H45 C:000073 I:01252
V/REF : AC/C36994
V/Email reçu le Mercredi 14/01/2026 à 11H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 5 RUE DE QUEBEC - M. MME DLAILA 06 95 78 53 19
LOGEMENT N° 117106, PORTE N°043, 4° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : PROBLEME RÉCURRENT SUR LES WC - DIAGNOSTIC COMPLET AVEC CONTRÔLE COLONNE
FAIRE PRÉCONISATION

Donneur d'ordre : M. T CERMELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC
PASSAGE CAMERA
CONSTAT : PRÉSENCE DE TARTRE IMPORTANT DANS LE RÉSEAU
DÉTARTRAGE DE LA CANALISATION
DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES
REPOSE WC
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 22/01/26 à 10H07 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire	1	180,00	180,00
1,00	Ft Inspection Caméra	1	250,00	250,00
1,00	PBL120-Détartrage évacuation WC	1	60,00	60,00
TOTAL H.T.				490,00
T.V.A. a 10,00%				49,00
TOTAL T.T.C.En EURO				539,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.