

N/REF : 13/01/2026 15H41 C:009354 I:18021
V/REF : AC/C36905
V/Email reçu le Mardi 13/01/2026 a 15H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

IMMEUBLE : ELODEA - ELDA
31 RUE DES DEPORTES
56300 PONTIVY

Rennes, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-001-Lot4 Morb.Ouest
LOCALISATION : 31 RUE DES DEPORTES - MR LE MOUEL 07 57 42 31 22
LOGEMENT N° 119538, PORTE N°09, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : OUVERTURE GAINTE TECHNIQUE AVEC FERMETURE ÉTANCHE PROVISOIRE
DÉCOUPAGE ET REBOUCHAGE DESCENTE COLONNE EU

Donneur d'ordre : Mme A LE HELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
OUVERTURE GAINTE TECHNIQUE CUISINE POUR ENTREPRISE DE RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : TUYAU PVC CASSÉ DANS GAINTE TECHNIQUE QUI LAISSE ECHAPPER LES
ODEURS
FOURNITURE ET POSE BANDE GRASSE POUR RÉPARATION PROVISOIRE
FERMETURE PROVISOIRE TROU GAINTE TECHNIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 22/01/26 a 10H19 Mme A LE HELLO

PRÉVOIR REMPLACEMENT TRONÇON COLONNE AVEC DÉPOSE MEUBLE SOUS
EVIER
DANS L'ATTENTE DE NOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00		200,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
1,00	PBL017-Ff Réparation prov.fuite s/Col	1	80,00		80,00
TOTAL H.T.					300,00
T.V.A. a 10,00%					30,00
TOTAL T.T.C.En EURO					330,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.