

N/REF : 12/12/2025 14H51 C:009591 I:17773

OCDL

V/Appel du Vendredi 12/12/2025 a 14H51

**2 PLACE DU GENERAL GIRAUD
35000 RENNES**

IMMEUBLE : ARENA
LIEU DIT TATELIN
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LIEU DIT TATELIN - GESTIONNAIRE : MME CHATY 06 98 72 23 73

MOTIF : CONTROLE POMPE DE RELEVAGE ET DEVIS CI NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : Mme J. CHATY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 12/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DE LA FOSSE DE RELEVAGE
CONSTAT : FOSSE DE RELEVAGE 2 POMPE DXV 50 . 7 TRIPHASÉ. ÉVACUATION PVC
PRESSION DIAMETRE 63 AVEC CLAPET ANTI-RETOUR ET VANNE D'ARRET.
DIAGNOSTIC POMPE IMPOSSIBLE EN ÉTAT SANS ALIMENTATION DANS LE GARAGE
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 05/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES POUR RÉFECTION FOSSE DE RELEVAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
DEVIS A SUIVRE POUR RÉFECTION FOSSE DE RELEVAGE
CONTRAT D'ENTRETIEN A SUIVRE POUR NETTOYGE FOSSE DE RELEVAGE ET FOSSE
HYDROCARBURE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/01/26 a 15H35 Mme J. CHATY

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,50		29,50
3,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 12/12	1	69,24		207,72
4,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 05/01	2	69,24		276,96
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	1	40,66		40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	2	40,66		40,66
TOTAL H.T.					595,50
T.V.A. a 20,00%					119,10
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>714,60</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.