

N/REF : 28/09/2025 12H16 C:000502 I:16188
V/REF : 854416
V/Email reçu le Dimanche 28/09/2025 à 12H16

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1455
IMMEUBLE : RES DE CEZEMBRE-1455
2, RUE DE CEZEMBRE
.
35590 ST GILLES

Rennes, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: Electricité-Lot1 Rennes
LOCALISATION : ALLEE 2 CEZEMBRE - RDC
MOTIF : PROBLEME AVEC L'ÉCLAIRAGE AU RDC, IL Y AURAIT DES AMPOULES QUI PENDENT
Donneur d'ordre : Mme R REBOURSIERE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 01/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : 2 POINTS DE LUMIERES EN PANNE, LES POINTS LUMINNEUX SONT VISSÉ
PAR DES VIS ANTIVANDALISME EN 2 POINTS DE SETIN ET NECESSITE UN OUTIL
SPÉCIAL
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE.

INTERVENTION DU 08/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE ELECTRIQUE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 08/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : UN HUBLLOT LED AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT QUI PEND, PRÉVOIR
SON REMPLACEMENT
AUTRE CONSTAT : TROIS SPOTS DANS LE COULOIR 1ER ÉTAGE HS, PRÉVOIR LEUR
REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 06/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
REPLACEMENT HUBLOT
REPLACEMENT DE TROIS SPOTS
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 09/01/26 a 17H33 Mme R REBOURSIERE

LE LCOMPTER Email envoyé le 08/10/25 a 16H02 Mme R REBOURSIERE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	2.1.1-Rempl.Hublot led	4	42,37	42,37
3,00	2.1.1-Rempl.par Ampoule(s)LED	4	21,03	63,09
1,00	2.1-Ff Vérif.instal.électrique	50	79,45	79,45
TOTAL H.T.				184,91
T.V.A. a 10,00%				18,49
TOTAL T.T.C.En EURO				203,40

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

