

N/REF : 2/01/2026 9H33 C:010356 I:17886
V/REF : 71099598 7116
V/Appel du Vendredi 02/01/2026 a 9H33

SAS NHARI

**3 LA TOUPETIERE
79350 CHICHE**

IMMEUBLE : BASIC FIT
2 L EPINETTE
35137 PLEUMELEUC

Rennes, le

30 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 2 L EPINETTE - BASIT FIT - 03 66 33 33 44

MOTIF : DÉBOUCHAGE URINOIRS

Donneur d'ordre : _ STE NHARI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 02/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE : NON CONCLUANT
DÉMONTAGE DE LA CUVE
CONSTAT : CUVE REMPLIE DE TARTRE, L'URINOIR NE S'ÉVACUE PAS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE 2 SIPHONS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 29/01/26 a 15H01 Societe.nhari@outlook.fr

2901 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/01/26 A 10H11 SOCIETE.NHARI@OUTLOOK.FR

1301 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 02/01 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/01/26 A 13H53 _ STE NHARI

0201 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE 2 SIPHONS. DANS L'ATTENTE.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/01/26 A 10:11 _ STE NHARI
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 15:00 _ STE NHARI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).
Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl.	1	181,82	181,82
	TOTAL H.T.			181,82
	T.V.A. a 20,00%			36,36
	TOTAL T.T.C.En EURO			218,18

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

