

N/REF : 14/01/2026 14H02 C:000003 I:02595
V/REF : AC/C38864
V/Email reçu le Mercredi 14/01/2026 à 14H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CMC
IMMEUBLE : COMMERCE -CMC
RUE DU COMMERCE
.
35750 IFFENDIC

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 10 RUE DU COMMERCE - MME LECHAT 06 82 43 55 98
PORTE 10
MOTIF : PANNE BECS
REPLACÉ PAR NOS SOINS EN DÉCEMBRE 2025
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 15/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : ABSENCE D'ÉLECTRICITÉ AU BALLON
CONTACTEUR MIS SUR MARCHÉ FORCÉ
BALLON D'EAU CHAUDE MIS SUR MARCHÉ FORCÉ
CONTRÔLE ELECTRIQUE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT
REMARQUE : SORTIE DE CÂBLE DU FOUR ABÎMÉ NE TIENT PLUS DANS LA CUISINE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR L'INTERVENTION D'UN ELECTRICIEN
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FIXATION DE LA SORTIE DE FILS PLAQUES DE CUISSON
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 02/02/26 à 22H08 M. E ROCHE
MG LCOMPTER Email envoyé le 30/01/26 à 15H22 M. E ROCHE
AT LGESTION Email envoyé le 15/01/26 à 13H30 M. E ROCHE
1501 : BONJOUR, PRÉVOIR LA REFECTION DU FIL ELECTRIQUE DE LA SORTIE DU

DU FOUR. DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 15/01	4	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	4	20,00	20,00
1,00	ELT008-Reprise fixat.Prise Tv,télév,RJ45	5	20,00	20,00
TOTAL H.T.				90,00
T.V.A. a 10,00%				9,00
TOTAL T.T.C.En EURO				99,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.