

N/REF : 12/01/2026 12H41 C:000039 I:00266
V/REF : AC/C36701
V/Email reçu le Lundi 12/01/2026 a 12H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SBE
IMMEUBLE : SAR. BERNHARDT -SBE
1, SQUARE SARAH BERNHARDT
.
35000 RENNES

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 1 SQUARE SARAH BERNHARDT - MME BELMELIANI CHAHRA 07 51 54 17 76
LOGEMENT N° 002902, PORTE N°16, 1° ÉTAGE, TYPE 3
—
LOCATAIRE DU DESSUS MME ABDLAHNA PTE 26 - 06 69 45 62 22

MOTIF : RECHERCHE ET RÉPARATION FUITE AU PLAFOND
Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 16
CONSTAT : FUITE DEPUIS LE PLAFOND DU SALON , GOUTTES A GOUTTES A
PLUSIEURS ENDROITS DU PLAFOND
CONTROLE LOGEMENT 26
CONSTAT : FUITE IMPORTANTE SUR LE RADIATEUR DU SALON QUI EST PERCÉ
FERMETURE ROBINET RADIATEUR AINSI QUE TÉ DE RÉGLAGE
VIDANGE DU RADIATEUR POUR MISE EN SÉCURITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES
AUTRE CONSTAT : MPOSSIBLE D'OUVRIER LE ROBINET DU RADIATEUR DE LA SALLE
DE BAIN
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 29/01/26 a 15H48 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

2901 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 22/01 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/01/26 A 10H58 M. C YAUCAT-GUENDI

PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR SEJOUR DANS LE LOGEMENT 26
PRÉVOIR REMPLACEMENT VOLANT TOURNANT DU ROBINET RADIATEUR DE LA SALLE
DE BAIN DANS LE LOGEMENT 26
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

1601 : MSG LAISSÉ A MME BELMELIANI

1301 : MSG LAISSÉ A MME ABDLAHNA / LORSQUE QUE MME ABDLAHNA AURA
RAPELLÉ IL FAUDRA CONTACTER MME BELMELIANI
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 15:48 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	50	170,00		170,00
	TOTAL H.T.				170,00
	T.V.A. a 10,00%				17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

