

N/REF : 9/10/2025 12H00 C:000073 I:06961
V/REF : AC/C29963
V/Email reçu le Jeudi 09/10/2025 a 12H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BTNC
IMMEUBLE : BOTANICA - BTNC
2/8, RUE JEAN LOUIS FOULQUIER
(BAT.B2/B3)
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLEE 2 FOULQUIER - MR QUER 07 86 30 22 59
LOGEMENT N° 120601, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : IMPOSSIBLE DE COUPER LE RESEAU CHAUDE POUR LE REMPLACEMENT DE
LA VANNE
AUTRE CONSTAT : ACCES DIFFICILE, PREVOIR TRAPPE DE VISITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 06/02/26 a 11H46 M. T CERPELLI

0602 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION Email envoyé le 19/12/25 a 12H30 tcermelli@aiguillon.com

1912: POUVEZ VOUS NOUS INDIQUER SI CETTE DEMANDE EST TOUJOURS
D'ACTUALITÉ? AUX DERNIERS ÉCHANGES VOUS DEVIEZ FAIRE UNE DEMANDE
D'INTERVENTION AUPRES DE DALKIA POUR QUE NOUS PUISSIONS REMPLACER LE
RÉDUCTEUR DE PRESSION. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/10/25 A 10H46 TCERPELLI@AIGUILLON.COM

2210 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 13/10 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/10/25 A 11H10 M. T CERMELLI

PRÉVOIR INTERVENTION CONJOINTE AVEC DALKIA POUR COUPURE RÉSEAU EAU CHAUDE

PRÉVOIR POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE 40X40 OU 50X50 DANS LE LOGEMENT DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/10/25 A 10:46 M. T CERMELLI

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/12/25 A 12:28 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
	TOTAL H.T.			70,00
	T.V.A. a 10,00%			7,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			77,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

