

N/REF : 21/01/2026 22H05 C:000053 I:02493
V/REF : AC/C37780
V/Email reçu le Mercredi 21/01/2026 à 22H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ECG
IMMEUBLE : MULTISITE - ECG
6BIS, RUE D'ECHANGE
35700 RENNES

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 6 BIS RUE D'ÉCHANGE - MME DELGER DOLGORMAA 07 66 56 49 12
LOGEMENT N° 018423, PORTE N°8423, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : LOCATAIRE DU DESSOUS : MME RAMONI AU 07 53 10 17 18
: FUITE D'EAU CHEZ LOCATAIRE DU DESSOUS LORSQUE LES LOCATAIRES UTILISENT
LA DOUCHE
LOCATAIRE DU DESSOUS : MME RAMONI AU 07 53 10 17 18

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 8423
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉE AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE
REMARQUE : JOINT SILICONE DE LA BAIGNOIRE TRES DÉTÉRIORÉ VOIR COUPÉ PAR
ENDROIT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 03/02/26 à 12H48 Mme A GUILLO

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 30/01, PRÉVOIR REPRISE DES JOINTS
SILICONE DE LA BAIGNOIRE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

2301 : MSG LAISSÉ A MME DELGER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple	EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
TOTAL H.T.					100,00
T.V.A. a 10,00%					10,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>110,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.