

N/REF : 8/12/2025 9H09 C:000502 I:16548  
V/REF : 864166  
V/Email reçu le Lundi 08/12/2025 à 9H09

**ESPACIL HABITAT**  
**Siege**  
**20 RUE GUY ROPARTZ**  
**CS 54221**  
**35042 RENNES CEDEX**

V/REF.IMM. 1499  
**IMMEUBLE** : LA FÉDIAL -1499  
3/7, RUE JEAN JAURES  
.  
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: Electricité-Lot5 Breti.Ouest

**LOCALISATION** : 3 RUE JEAN JAURES - MME DUPARANT 06 41 36 15 86  
ESC 2 - APPARTEMENT 0302

**MOTIF** : VÉRIFICATION DU COMPTEUR ÉLECTRIQUE QUI, SELON LA LOCATAIRE, PROVOQUE UN  
BRUIT FORT ÉPISODIQUEMENT ET CE TOUT AU LONG DES HEURES CREUSES. MERCI

**Donneur d'ordre** : Mme M. BRILLOUET

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 08/12  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE ET TEST INSTALLATION ELECTRIQUE  
CONSTAT : AUCUN BRUIT ANORMAL LORS DE NOTRE PASSAGE, LOCATAIRE INDIQUE  
QUE LE BRUIT APPARAÎT QUAND LES HEURES CREUSES SE METTENT EN  
FONCTIONNEMENT. PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU CONTACTEUR JOUR/NUIT ET SI  
LE PROBLEME PERDURE, IL FAUDRA REMPLACER LA STATION ENERGIE ET LE  
THERMOSTAT KIT INTEGRÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

**OBSERVATIONS** : NR LCOMPTER Email envoyé le 05/02/26 à 12H35 Mme M. BRILLOUET

0502 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS  
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT  
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE  
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION Email envoyé le 29/01/26 à 14H53 mathilde.brillouet@espacil.

2901 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 08/12 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES  
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS

INFORMONS QUE NOUS PROCEDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

---

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/12/25 A 10H27 MATHILDE.BRILLOUET@ESPACIL.

1712 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 08/12 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCEDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/12/25 A 15H10 MME M. BRILLOUET

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU CONTACTEUR JOUR/NUIT  
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/12/25 A 10:24 MME M. BRILLOUET

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 14:52 MME M. BRILLOUET

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.  
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.  
Vérification et contrôle de la bonne exécution.  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif     | N°BT | P.U. HT |        |
|--------------------------|---------------------------------------|------|---------|--------|
| 1,00                     | Ffait Déplacement Prestation hors BPU | 1    | 37,00   | 37,00  |
| 1,50                     | H(s) Main d'Oeuvres hors BPU          | 1    | 52,00   | 78,00  |
| TOTAL H.T. ....          |                                       |      |         | 115,00 |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                       |      |         | 11,50  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                       |      |         | 126,50 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

