

N/REF : 19/11/2025 16H49 C:000502 I:16426
V/REF : 862347
V/Email reçu le Mercredi 19/11/2025 à 16H49

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 9541
IMMEUBLE : 24 R.DE RENNES -9541
24, RUE DE RENNES
.
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: Electricité-Lot3 Breti Est
LOCALISATION : 24 RUE DE RENNES - SEBISKVERADZE TSIALA 07 80 55 83 33

MOTIF : PLUS DE LUMIERE DANS LA CHAMBRE
Donneur d'ordre : M. T RIAUDEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 31/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 19/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
CONSTAT : ABSENCE DE TENSION SUR LUMIERE CHAMBRE 3. BON FONCTIONNEMENT
TABLEAU ÉLECTRIQUE.
REMARQUE : TABLEAUX ÉLECTRIQUES NON CONFORME
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--
INTERVENTION DU 06/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
INTERRUPTEUR CHAMBRE PHASE QUI ÉTAIT SUR LE RETOUR DE LAMPE
MIS EN PLACE SUR BORNE PHASE.
REMISE EN TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 10/02/26 à 11H25 thierry.riauadel@espacil.com

MG LGESTION Email envoyé le 20/01/26 a 10H30 M. T RIAUDEL

PRÉVOIR RECHERCHE DE PANNE ET SI PROBLEME TOUJOURS PRÉSENT PRÉVOIR
PASSAGE EN APPARENT POUR CRÉATION POINT LUMINEUX
PRÉVOIR REMPLACEMENT TABLEAU ELECTRIQUE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

0312: MSG REP

2511: MSG REP

2011: MSG REP

Suite a donner : OUI. Le 19/01/2026 a 13:52

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 10/02/26 A 11:23 M. T RIAUDEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	H(s) Main d'Oeuvres hors BPU 31/12	1	52,00			52,00
3,00	H(s) Main d'Oeuvres hors BPU 19/01	2	52,00			156,00
3,00	H(s) Main d'Oeuvres hors BPU 06/02	3	52,00			156,00
TOTAL H.T.						364,00
T.V.A. a 10,00%						36,40
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>400,40</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

