

N/REF : 31/12/2025 9H15 C:000502 I:16316
V/REF : 866201
V/Email reçu le Mercredi 31/12/2025 à 9H15

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1049
IMMEUBLE : LE SILLON -1049
RESIDENCE LE SILLON
N° 3/3BIS/5/19/19BIS/22
35220 CHATEAUBOURG

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: Electricité-Lot3 Breti Est
LOCALISATION : 3 RESIDENCE LE SILLON - MME LEGROS MARIE PIERRE 06 07 57 97 19
MOTIF : RADIATEUR SEJOUR QUI NE FONCTIONNE PAS
Donneur d'ordre : M. A. JOLY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 07/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : LA RÉSISTANCE DU RADIATEUR EST HS
REMARQUE : LE RADIATEUR N'EXISTE PLUS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 29/01/26 à 16H34 axel.joly@espacil.com

2901 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 08/01 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 21/01/26 A 16H50 AXEL.JOLY@ESPACIL.COM

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 12H04 AXEL.JOLY@ESPACIL.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 07/01, PREVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR. POUR INFO, IL NE POURRA PAS ETRE REMPLACÉ A L'IDENTIQUE CAR CE MODELE N'EXISTE PLUS. NOUS AVONS TROUVÉ UN RADIATEUR ÉQUIVALANT SI BESOIN. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 12:01 M. A. JOLY

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 21/01/26 A 16:50 M. A. JOLY

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 16:33 M. A. JOLY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	H(s) Main d'Oeuvres hors BPU	1	52,00	52,00
1,00	Ffait Déplacement Prestation hors BPU	1	37,00	37,00
TOTAL H.T.				89,00
T.V.A. a 10,00%				8,90
TOTAL T.T.C.En EURO				97,90

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.