

N/REF : 17/01/2026 8H44 C:000073 I:06961
V/REF : AC/C37291
V/Email reçu le Samedi 17/01/2026 a 8H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BTNC
IMMEUBLE : BOTANICA -BTNC
2/8, RUE JEAN LOUIS FOULQUIER
(BAT.B2/B3)
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le 12 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 8 RUE JEAN LOUIS FOULQUIER BAT B2 - MR PANTECOUTEAU CHARLES
06 15 39 50 18
LOGEMENT N° 120588, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : ABSENCE D'EAU FROIDE DANS LE LOGEMENT + RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION EF
CONSTAT : DES RETOURS D'EAU DANS L'INSTALLATION
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR LAVABO EVIER DOUCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/02/26 a 15H12 tcermelli@aiguillon.com

1102 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 15H14 TCEMELLI@AIGUILLON.COM

2901 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 21/01 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 21/01/26 A 08H58 M. T CERPELLI

2101 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR LAVABO EVIER DOUCHE

DANS L'ATTENTE.

2001 : MSG REP
SUITE A DONNER : OUI. LE 20/01/2026 A 16:50

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 15:13 M. T CERMELLI
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/02/26 A 15:11 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	1	90,00	90,00
TOTAL H.T.				190,00
T.V.A. a 10,00%				19,00
TOTAL T.T.C.En EURO				209,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

