

N/REF : 16/01/2026 17H30 C:003808 I:14505
V/REF : AC/37324
V/Appel du Vendredi 16/01/2026 a 17H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JDO
IMMEUBLE : JARD.DE DORINE -JDO
5/7, IMPASSE DU TAILLEVENT
LES JARDINS DE DORINE
56860 SENE

Rennes, le 12 Février 2026

Référence Marché: 022900-Multi-Techniques d'Urg.
LOCALISATION : 7 IMPASSE DU TAILLEVENT - MME JEGO 06 61 34 19 51
RDC - LGT D03 - TYPE 4
MOTIF : PRISE ÉLECTRIQUE DE LA CUISINE SAUTE / PRÉSENCE D'HUMIDITÉ
Donneur d'ordre : Mme F TRAINEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 17/01 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : DISJONCTEUR DE LA PLAQUE DE CUISSON BAISSÉ
DÉMONTAGE DE LA PRISE
CONSTAT : PRÉSENCE D'EAU DANS LA GAINTE TECHNIQUE
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : PAS DE FUITE SUR LE RÉSEAU SANITAIRE DE MME JEGO
SÉCHAGE AVEC PAPIER DE TOUS LES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUE
REMISE EN MARCHÉ DU COURANT
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/02/26 a 15H15 FTRAINEAU@AIGUILLON.COM

1102 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 15H22 FTRAINEAU@AIGUILLON.COM

2901 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 19/01 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS

INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/01/26 A 10H33 FTRINEAU@AIGUILLON.COM

BONJOUR, PRÉVOIR REPRISE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DES PLAQUES DE CUISSON, PRÉVOIR ACCES AU TOIT POUR VÉRIFIER ÉTANCHÉITÉ. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/01/26 A 10:33 MME F TRINEAU

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 15:21 MME F TRINEAU

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/02/26 A 15:14 MME F TRINEAU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Electricité <=2H00	1	301,51	301,51
1,00	+ Value Interv.Département Morbihan	1	181,94	181,94
TOTAL H.T.				483,45
T.V.A. a 10,00%				48,34
TOTAL T.T.C.En EURO				531,79

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

