

N/REF : 2/01/2026 16H54 C:000053 I:02512  
V/REF : AC/C35846  
V/Email reçu le Vendredi 02/01/2026 à 16H54

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. NAL  
**IMMEUBLE** : RES.NOUAILLE -NAL  
28-30, BOULEVARD RENE LAENNEC  
.  
35000 RENNES

Rennes, le 12 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

**LOCALISATION** : 30 BOULEVARD RENE LAENNEC - MR FRALIN/MME BEAUDOIN 06 32 40 61 26  
LOGEMENT N° 100645, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 4

**MOTIF** : RÉPARATION FUITE SUR SIPHON CHAUDIERE

**Donneur d'ordre** : M. V BRIENS

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire  
INTERVENTION DU 15/01  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DES INSTALLATIONS  
CONSTAT : FUITE SUR SIPHON CHAUDIERE ET CORPS THERMOSTATIQUES INVERSÉ  
AVEC TETE A REMPLACER  
COUPURE D'EAU  
RÉFECTION ÉVACUATION CHAUDIERE  
REMISE EN EAU  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

**OBSERVATIONS** : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/02/26 à 15H35 vbriens@aiguillon.com

1102 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS  
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS  
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE  
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 16H30 VBRIENS@AIGUILLON.COM

2901 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 16/01 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES  
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS  
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS  
REMERCIANT.

--  
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/01/26 A 12H15 M. V BRIENS

PRÉVOIR REMPLACEMENT CORPS THERMOSTATIQUE INVERSÉ AVEC LA TETE  
DASN L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/01/26 A 10H38 M.BRIENS

05/01 BONJOUR, LE NUMÉRO N'ABOUTIT PAS.AURIEZ-VOUS UN AUTRE CONTACT SVP?  
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 16:29 M. V BRIENS  
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/02/26 A 15:34 M. V BRIENS

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/  
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de  
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).  
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le  
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le  
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix  
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====    |                        |                          |      |         |
|----------|------------------------|--------------------------|------|---------|
| Quantité | Heures - Suppléments - | Descriptif               | N°BT | P.U. HT |
| 1,00     | PBL107-FP.1            | Evacuation               | 1    | 90,00   |
|          |                        |                          |      | 90,00   |
|          |                        | TOTAL H.T. ....          |      | 90,00   |
|          |                        | T.V.A. a 10,00% .....    |      | 9,00    |
|          |                        | TOTAL T.T.C. ....En EURO |      | 99,00   |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.