

N/REF : 4/02/2026 16H08 C:000053 I:02431
V/REF : AC/C39039
V/Email reçu le Mercredi 04/02/2026 a 16H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CRI
IMMEUBLE : CASTEL RIV - CRI
43, RUE DE RENNES
2, ALLEE PATISSIAUX
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 12 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 2 ALLEE DES PATISSIAUX : MME BARRIER : 06 63 92 86 08
LOGEMENT N° 113101, PORTE N°33, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : BALLON D'EAU CHAUDE FUIT, METTRE EN SECURITÉ
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 04/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE ET MISE EN SÉCURITÉ DU BALLON 50L
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR REMPLACEMENT

INTERVENTION DU 12/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
REPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 50L
REPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ ET SIPHON
REFECTION COUDE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 12/02/26 a 12H03 Mme AS DARIY
CL LCOMPTER Email envoyé le 05/02/26 a 15H54 adariy@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 05/02/26 A 15:53 MME AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 04/02	1	50,00		50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
1,00	PBL157-FP.1 Ballon 50L ACI/NRJ C-T 1/2	2	470,00		470,00
TOTAL H.T.					540,00
T.V.A. a 10,00%					54,00
TOTAL T.T.C.En EURO					594,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.