

N/REF : 12/02/2026 12H42 C:000143 I:14885

V/Appel du Jeudi 12/02/2026 a 12H42

LYCEE JEANNE D'ARC

**61, RUE DE LA FONTAINE
BP 129
35003 RENNES CEDEX**

IMMEUBLE : 1 GOMET
1 RUE JOSEPH GOMET
35000 RENNES

Rennes, le 18 Février 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ÉCOLE JEANNE D'ARC - MATERNELLE

SUR PLACE : 06 32 28 04 54

MOTIF : DÉBOUCHAGE RÉSEAU EU AU NIVEAU DES TOILETTES MATERNELLE

Donneur d'ordre : M. Y BELLIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 12/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAU USÉE

CONTROLE BON ÉCOULEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATION : TOUT LE RÉSEAU ÉTAIT EN CHARGE, PRÉSENCE D'UN GROS BOUCHON
(ESSUIE MAIN)

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/02/26 a 09H24 Y.BELLIER@LJA35.FR

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/02/26 A 09:23 M. Y BELLIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage
de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation).

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
2,00	Ff Déb.Hte	Pression 1h00+Dépl.	1	181,82
				363,64
		TOTAL H.T.		363,64
		T.V.A. a 20,00%		72,72
		TOTAL T.T.C.En EURO		436,36

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Août 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.