

N/REF : 19/02/2026 11H21 C:000003 I:02584
V/REF : AC/C40959
V/Email reçu le Jeudi 19/02/2026 a 11H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BRCA
IMMEUBLE : BARCAROLLE - BRCA
5-7, RUE DE LA FORGE
.
35830 BETTON

Rennes, le 28 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 5-7 RUE DE LA FORGE - PASS CHANTIER
SOUS SOLS
MOTIF : CONTROLE DES POMPES DE RELEVAGE
5CM D'EAU DANS LES SOUS SOLS

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES POMPES DE RELEVAGE
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT DES POMPES DE RELEVAGE CEPENDANT LE RESEAU
EAUX PLUVIALES EST PLEIN ET REFOULE DANS LE SOUS SOL A CAUSE DES
INTEMPERIES
REMARQUE : NIVEAU D'EAU DANS LE SOUS SOL PAS TRES IMPORTANT, PRESENCE
DE SEULEMENT TROIS VEHICULES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 20/02/26 a 14H29 Mme S FARUEL
MG LCOMPTER Email envoyé le 19/02/26 a 21H41 Mme S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00		125,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
	TOTAL H.T.				145,00
	T.V.A. a 10,00%				14,50
	TOTAL T.T.C.En EURO				159,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.