

N/REF : 11/02/2026 15H57 C:000003 I:02629
V/REF : AC/C39706
V/Email reçu le Mercredi 11/02/2026 a 15H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EGT
IMMEUBLE : EGLANTIER - EGT
2, RUE DU GRAND VERGER
.
35740 PACE

Rennes, le 28 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 RUE DU GRAND VERGER - M VARDANYAN MME AVETISYAN 07 53 13 18 83
LOGEMENT N° 111846, PORTE N°C02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5

MOTIF : SUSPICION NOUVELLE INFILTRATION DANS LE MUR DERRIERE MITIGEUR DOUCHE

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : JOINT DE SILICONE ABÎMÉ,
REPRISE JOINT DE SILICONE
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 23/02/26 a 12H40 acasaert@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/02/26 A 12:38 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule

auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,00	60,00
TOTAL H.T.				160,00
T.V.A. a 10,00%				16,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>176,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.