

N/REF : 6/02/2026 16H18 C:000053 I:02448
V/REF : AC/C39312
V/Email reçu le Vendredi 06/02/2026 à 16H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ATM
IMMEUBLE : RES.ANTHEMIS -ATM
6-10, RUE DE LA REPUBLIQUE
35150 CORPS NUDES

Rennes, le 28 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 10 RUE DE LA REPUBLIQUE - MME TANGUY ROUAUD 06 07 87 27 61 /
09 52 59 87 82

MOTIF : LOGEMENT N° 102449, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
: CUIVRE ALIMENTATION RECYCLAGE SOUS BAIGNOIRE A MODIFIER
SUITE FUITE

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE RACCORD ÉCROU LIBRE 12/17 //12 A GLISSEMENT SUI EST
CASSÉ
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT RACCORD A GLISSEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/02/26 à 10H29 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	PP 1	138,00	138,00
	TOTAL H.T.			138,00
	T.V.A. a 10,00%			13,80
	TOTAL T.T.C.En EURO			151,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.