

N/REF : 12/02/2026 8H14 C:000053 I:02439
V/REF : AC/C39748
V/Email reçu le Jeudi 12/02/2026 à 8H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLA
IMMEUBLE : CLOS ARCHE -CLA
15-17, AV. FRANCOIS MITTERRAND
35135 CHANTEPIE

Rennes, le 05 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 17 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - MME DIDANE OUMAIMA 07 49 06 49 20
LOGEMENT N° 104962, PORTE N°35, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE INFILTRATIONS DANS LA SDB DU LOGEMENT INFÉRIEUR (MEME CONFIGURATION DE LOGEMENT)

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE LOGEMET 3EME ETAGE

CONSTAT : PAS DE FUITE APPARENTE SUR LES VIDANGES ET LES ARRIVÉES D'EAU

REMARQUE : IL FAUT AVOIR ACCES AU LOGEMENT DU 2EME ETAGE EN DESSOUS POUR

CONTRÔLER SI C EST BIEN UNE FUITE, UN PROBLEME D HUMIDITÉ DU A LA VMC

(TACHE D HUMIDITÉ PRESENTE AU 3EME ETAGE DONC C'EST PEUT ETRE LA MEME

CHOSE) OU PEUT ETRE DU AUX COLONNES PVC DANS LES WC

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 24/02/26 à 10H03 M. V BRIENS

MG LGESTION Email envoyé le 17/02/26 à 10H14 M. V BRIENS

PRÉVOIR CONTROLE DU LOGEMENT DU 2EME ETAGE

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple	EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
TOTAL H.T.					100,00
T.V.A. a 10,00%					10,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>110,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.