

N/REF : 12/01/2026 12H38 C:002020 I:02574
V/REF : AC/C36700
V/Email reçu le Lundi 12/01/2026 a 12H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GJA

IMMEUBLE : LE GRAND JARDIN -GJA
RUES DES 3 JOURNAUX/COURTIL
PL.DU MANOIR/AV DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

Rennes, le 12 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 25 AVENUE DES COMPTOIRS - ASS A P A S E 06 46 59 08 15
NE PAS TOUCHER AUX RADIATEURS DU RDC CAR APASE EST PROPRIÉTAIRE

MOTIF : MME TANGUY 02.99.82.78.16 / 06.58.18.54.72
DÉSEMBOUAGE DE TOUT LES RADIATEURS DES 3 LOGEMENTS
LOT 014943- 014944-014945)

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 12/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : PRÉSENCE DE DEUX CHAUDIERES, PRÉVOIR DEUX TECHNICIENS ET DE LA PROTECTION

INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 04/03

INTERVENTION DU 04/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

VIDANGE DES CIRCUITS

RÉALISATION DES 2 DÉSEMBOUAGES

REMISE EN EAU

PURGE DE TOUS LES RADIATEURS

CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 05/03/26 a 10H23 Mme T KERMARREC

MG LCOMPTER Email envoyé le 12/02/26 a 15H18 Mme T KERMARREC

1301: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL133-Ff Désembouage Instal.chauf.T3	4	205,84	411,68
	TOTAL H.T.			411,68
	T.V.A. a 10,00%			41,16
	TOTAL T.T.C.En EURO			452,84

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.