

N/REF : 12/03/2026 13H40 C:000003 I:80329
V/REF : AC/C42166
V/Email reçu le Jeudi 12/03/2026 a 13H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NPA
IMMEUBLE : RES. NYPHEA - NPA
1BIS, RUE MADELEINE BRES
RESIDENCE NYPHEA
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 17 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1BIS RUE MADELEINE BRES - DANIELE RICCI 07 82 17 95 10
LOGEMENT N° 107252, PORTE N°25, 2° ÉTAGE

MOTIF : BALLON D'EAU CHAUDE NE PRODUIT PLUS D'EAU CHAUDE
VOIR SI GROUPE DE SÉCURITÉ OU RÉSISTANCE - REMPLACER SI NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : M. M BRON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 13/03 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE (DATANT DE PLUS DE 10ANS)
PRISE DE RÉFÉRENCES
INTERVENTION REPLANIFIÉE CE JOUR POUR REMPLACEMENT BALLON

INTERVENTION DU 13/03 (APRES-MIDI)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 150L
REMPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ ET SIPHON
MODIFICATION ÉVACUATION
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROEL BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/03/26 a 10H54 M. M BRON

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritits (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL159-FP.1	Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	566,06
				566,06
		TOTAL H.T.		566,06
		T.V.A. a 10,00%		56,60
		TOTAL T.T.C.En EURO		622,66

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.