

N/REF : 29/01/2026 14H41 C:000039 I:00099
V/REF : AC/C38505
V/Email reçu le Jeudi 29/01/2026 a 14H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SXP

IMMEUBLE : LE ST EXUPERY -SXP
1/3, COURS JEAN JAURES

35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le

17 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 3 COURS JEAN JAURES - MME ROFINE MR BEUNEUX 06 17 32 60 56
LOGEMENT N° 018650, PORTE N°8650, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : RADIATEUR CHAMBRE HS A REMPLACER

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 20/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

PRISE DE REFERENCE ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 11/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE RESEAU CHAUFFAGE

VIDANGE RADIATEUR

DEPOSE RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS

FOURNITURE, EQUIPEMENT ET POSE NOUVEAU RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE ROBINET

FOURNITURE ET POSE COUDE DE REGLAGE

RACCORDEMENT DEPART RETOUR CHAUFFAGE

REMISE EN EAU RESEAU CHAUFFAGE

PURGE

CONTRÔLE BONNE ETANCHÉITÉ

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 12/03/26 a 15H36 rstephant@aiguillon.com

AT LCOMPTER Email envoyé le 20/02/26 a 15H51 M. R. STEPHANT

0902: MSG REP

0202: MSG REP
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 12/03/26 A 15:35 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL140-FP.1	Radiat.acier	H400-500>L650mm	2	267,59
					267,59
			TOTAL H.T.		267,59
			T.V.A. a 10,00%		26,75
			TOTAL T.T.C.	En EURO	294,34

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.