

N/REF : 5/01/2026 11H40 C:000003 I:02615
V/REF : AC/C35921
V/Email reçu le Lundi 05/01/2026 a 11H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DGC
IMMEUBLE : RES.DUGUESCLIN -DGC
PASSAGE DUGUESCLIN
.
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Rennes, le 17 Mars 2026

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : PASSAGE DU GUESCLIN - MME HUET REGINE 07 60 05 60 82
LOGEMENT N° 011384, PORTE N°14, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : SUITE DDE DU 03/01, SE PLAINT DE DISJONCTIONS : CONTRÔLER L'INSTALLATION
ELECTRIQUE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 12/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT ELECTRIQUE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE 7 PRISES DE COURANT
SANS TERRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 29/01/26 a 16H25 EROCHE@AIGUILLON.COM

2901 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 12/01 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/01/26 A 15H32 M. E ROCHE

1201 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE 7 PRISES DE COURANT SANS
TERRE. DANS L'ATTENTE.
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 16:24 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU	1	46,00	69,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	25,00	25,00
TOTAL H.T.				94,00
T.V.A. a 10,00%				9,40
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>103,40</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.